

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Hala Maszyn Ciepłych

Pomieszczenie laboratoryjne nr 17 – poziom 0

Pomieszczenie składa się dwóch części: biurowej i laboratoryjnej.

Powierzchnia części biurowej – 21,6 m², powierzchnia części laboratoryjnej – 28,6 m².

Wypożyczenie laboratorium:

1. Instalacja wod.-kan:
 - zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką
 - kanalizacja chemoodporna
 - kratki ściekowe w podłodze
 - dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją
 - prysznic bezpieczeństwa
2. Instalacja elektryczna, w tym:
 - zasilanie trójfazowe
 - gniazda siłowe 16A i 32A
 - oznaczenie gniazd
3. Wyposażenie / wykończenie wnętrza:
 - odciąg miejscowy 120m³/h
 - szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne
 - dygestorium chemiczne – 2 szt.
 - ramię z instalacjami
 - stoły laboratoryjne
 - blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu
 - płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach
 - sufity podwieszane zmywalne
 - dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci
4. Klimatyzacja.
5. Instalacja sprężonego powietrza.
6. Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel.
7. Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych.
8. Kontrola dostępu.
9. System sygnalizacji pożaru.
10. Żaluzje black-out wewnętrzne.
11. Instalacje detekcji gazów, w miejscach, gdzie jest to wymagane.
12. Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:
 - toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 - łazienki z toaletą i kabiną prysznicową
 - szatni
 - pomieszczenia socjalnego
13. Budynek Hali Maszyn Ciepłych wyposażony jest w windę osobową.

Pomieszczenie laboratoryjne nr 23 – poziom 0

Powierzchnia części laboratoryjnej – 19,9 m².

Wyposażenie laboratorium:

1. Instalacja wod.-kan:
 - zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką
 - kanalizacja chemoodporna
 - kratki ściekowe w podłodze
 - dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją
2. Instalacja elektryczna, w tym:
 - zasilanie trójfazowe
 - gniazda siłowe 16A i 32A
 - oznaczenie gniazd
3. Wyposażenie / wykończenie wnętrza:
 - odciąg miejscowy 120m³/h
 - ramię z instalacjami
 - stoły laboratoryjne
 - blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu
 - płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach
 - sufity podwieszane zmywalne
 - dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci
4. Klimatyzacja.
5. Instalacja sprężonego powietrza.
6. Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel.
7. Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych.
8. Kontrola dostępu.
9. System sygnalizacji pożaru.
10. Żaluzje black-out wewnętrzne.
11. Instalacje detekcji gazów, w miejscach, gdzie jest to wymagane.
12. Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:
 - toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 - łazienki z toaletą i kabiną prysznicową
 - szatni
 - pomieszczenia socjalnego
13. Budynek Hali Maszyn Ciepłych wyposażony jest w windę osobową.

Pomieszczenie laboratoryjne nr 108 – poziom I

Powierzchnia części laboratoryjnej – 13,9 m².

Wyposażenie laboratorium:

1. Instalacja wod.-kan:
 - zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką
 - kanalizacja chemoodporna
 - kratki ściekowe w podłodze
 - dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją
 - prysznic bezpieczeństwa
2. Instalacja elektryczna, w tym:
 - zasilanie trójfazowe
 - gniazda siłowe 16A i 32A
 - oznaczenie gniazd
3. Wyposażenie / wykończenie wnętrza:
 - odciąg miejscowy 120m³/h
 - szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne
 - ramię z instalacjami
 - stoły laboratoryjne
 - blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu
 - płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach
 - sufity podwieszane zmywalne
 - dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci
4. Klimatyzacja.
5. Instalacja sprężonego powietrza.
6. Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel.
7. Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych.
8. Kontrola dostępu.
9. System sygnalizacji pożaru.
10. Żaluzje black-out wewnętrzne.
11. Instalacje detekcji gazów, w miejscach gdzie jest to wymagane.
12. Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:
 - toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 - łazienki z toaletą i kabiną prysznicową
 - szatni
 - pomieszczenia socjalnego
13. Budynek Hali Maszyn Ciepłych wyposażony jest w windę osobową.

Pomieszczenie laboratoryjne nr 109 – poziom I

Powierzchnia części laboratoryjnej – 28,5 m².

Wypożażenie laboratorium:

1. Instalacja wod.-kan:
 - zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką
 - kanalizacja chemoodporna
 - kratki ściekowe w podłodze
 - dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją
 - prysznic bezpieczeństwa
2. Instalacja elektryczna, w tym:
 - zasilanie trójfazowe
 - gniazda siłowe 16A i 32A
 - oznaczenie gniazd
3. Wypożażenie / wykończenie wnetrz:
 - odciąg miejscowy 120m³/h
 - szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne
 - dygestorium chemiczne – 2 szt.
 - ramię z instalacjami
 - stoły laboratoryjne
 - blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu
 - płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach
 - sufity podwieszane zmywalne
 - dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci
4. Klimatyzacja.
5. Instalacja sprężonego powietrza.
6. Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel.
7. Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych.
8. Kontrola dostępu.
9. System sygnalizacji pożaru.
10. Żaluzje black-out wewnętrzne.
11. Instalacje detekcji gazów, w miejscach gdzie jest to wymagane.
12. Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:
 - toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 - łazienki z toaletą i kabiną prysznicową
 - szatni
 - pomieszczenia socjalnego
13. Budynek Hali Maszyn Ciepłych wyposażony jest w windę osobową.

Pomieszczenie laboratoryjne nr 110 – poziom I

Powierzchnia części laboratoryjnej – 13,8 m².

Wyposażenie laboratorium:

1. Instalacja wod.-kan:
 - zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką
 - kanalizacja chemoodporna
 - kratki ściekowe w podłodze
 - dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją
 - prysznic bezpieczeństwa
2. Instalacja elektryczna, w tym:
 - zasilanie trójfazowe
 - gniazda siłowe 16A i 32A
 - oznaczenie gniazd
3. Wyposażenie / wykończenie wnętrza:
 - odciąg miejscowy wentylacyjny 120m³/h
 - szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne
 - ramię z instalacjami
 - stoły laboratoryjne
 - blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu
 - płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach
 - sufity podwieszane zmywalne
 - dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci
4. Klimatyzacja.
5. Instalacja sprężonego powietrza.
6. Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel.
7. Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych.
8. Kontrola dostępu.
9. System sygnalizacji pożaru.
10. Żaluzje black-out wewnętrzne.
11. Instalacje detekcji gazów, w miejscach gdzie jest to wymagane.
12. Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:
 - toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 - łazienki z toaletą i kabiną prysznicową
 - szatni
 - pomieszczenia socjalnego
13. Budynek Hali Maszyn Ciepłych wyposażony jest w windę osobową.

Pomieszczenie laboratoryjne nr 207 – poziom II

Pomieszczenie składa się dwóch części: biurowej i laboratoryjnej.

Powierzchnia części biurowej – 19,3 m², powierzchnia części laboratoryjnej – 57,9 m².

Wyposażenie laboratorium:

1. Instalacja wod.-kan:
 - zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką
 - kanalizacja chemoodporna
 - kratki ściekowe w podłodze
 - dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją
 - prysznic bezpieczeństwa
2. Instalacja elektryczna, w tym:
 - zasilanie trójfazowe
 - gniazda siłowe 16A i 32A
 - oznaczenie gniazd
3. Wyposażenie / wykończenie wnętrza:
 - odciąg miejscowy wentylacyjny 120m³/h
 - szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne
 - dygestorium chemiczne – 2 szt.
 - ramię z instalacjami
 - stoły laboratoryjne
 - blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu
 - płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach
 - sufity podwieszane zmywalne
 - dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci
4. Klimatyzacja.
5. Instalacja sprężonego powietrza.
6. Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel
7. Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych.
8. Kontrola dostępu.
9. System sygnalizacji pożaru.
10. Żaluzje black-out wewnętrzne.
11. Instalacje detekcji gazów, w miejscach, gdzie jest to wymagane.
12. Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:
 - toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 - łazienki z toaletą i kabiną prysznicową
 - szatni
 - pomieszczenia socjalnego
13. Budynek Hali Maszyn Ciepłych wyposażony jest w windę osobową.